

## 采购需求

### 1、概况：医院现有的电梯品牌、数量及层站数

电梯品牌	电梯品牌	层站数 c/z	载重 KG	数量（台）
住院楼	通力	16/16	1000	2
		16/16	1600	7
		17/17	1600	3
门诊楼	奥的斯	7/7	1000	1
		6/6	1600	1
		5/5	1600	1
		2/2	1600	1
		扶梯		4
	上海永大	6/6	1000	1
		5/5	1350	1
附属用房	上海永大	4/4	1000	1
		2/2	1000	1

### 2、服务要求：

舒城县人民医院拟将 24 台电梯维保管理对外发包，根据我院实际情况，我院对承包单位作如下要求：

1、中标单位必须熟练掌握我院现有的电梯技术要求。

2、中标单位驻点的 2 名电梯维保人员应业务精、责任心强，持有《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目代号 T），长年驻站我院，人证合一（合同签订前提供驻点人员《特种设备安全管理和作业人员证》（作业项目代号 T）证书和在投标单位的社保缴纳证明）。响应文件中提供承诺函（格式自拟），无须提供人员名单。

3、电梯维保人员应每天对电梯进行巡查、保养、维修和应急救援，在电梯出现故障时，必须在接到求救信息后 5 分钟内赶到现场开展施救。

4、由于我院服务对象特殊，电梯使用频繁，电梯除抢修外，正常维护保养需在晚间进行。

5、电梯内外环境卫生、消毒处理由维保单位按要求定期进行。

6、中标单位需完成法律法规等要求的维修保养服务项目，且必须保证电梯年检验收等合格（年检费由采购人负责）。

7、服务方式：清包。供应商根据采购人提供的电梯易损配件清单（详见附件，包括但不限于清单中的易损配件，供应商可自行添加）提供清单中电梯易损配件的价格，供采购人参考（采购人不承诺使用，如使用，供应商须按照响应文件中的价格结算）。

附件：

电梯易损配件清单

电梯配件	价格	电梯配件	价格
电梯专用光幕		电梯抱闸接触器	
电梯轿门门锁(机械+电气)		电梯抱闸模块	
电梯厅门门锁(机械+电气)		电梯抱闸	
控制柜电源盒		电梯轿厢照明灯	
测速电机		电梯井道照明灯	
电梯轿门层门顶门螺栓		电梯钢丝绳 16 $\phi$	
电梯轿门层门滑块		电梯钢丝绳 8 $\phi$	
电梯门机变频器		扶梯扶手带防偏轮	
电梯门机马达		扶梯扶手带回转链	
电梯专用限速器		扶梯踏板检测开关	
电梯运行封星接触器		电梯内呼按键	
电梯门锁接触器		电梯外呼按键	
其他（供应商可自行添加）	.....		